

Image not found or type unknown



HL SOPKT

Štítek pro označení protipožární kabelové trasy



Kabelová trasa se zachováním funkčnosti při požáru certifikovaná dle ČSN 73 0895

Instalaci provedl:

Číslo protokolu o klasifikaci:

Označení kabelového systému:

Rok montáže:

Třída funkčnosti při požáru:

www.hlssystem.cz



- Delší kabelové trasy je nutné označovat zhruba každých 50 m

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL SOPKT	50	3	100	0,004	1	ks